

TW-PROJEKT

INSTALACJE SANITARNE

TOMASZ WOŹNY

Wysogotowo30.05.2022r.

Dotyczy: Zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej inwestycji polegającej na budowie 4 budynków wielorodzinnych „21” – 21 mieszkań każdy budynek; 2 budynków wielorodzinnych „15” – 15 mieszkań każdy budynek; 2 budynków wielorodzinnych „31” – 31 mieszkań każdy budynek, która ma powstać na działce 1214/29 w miejscowości Czempiń ul. Borówko Stare, gm. Czempiń.

Odpowiedź nr 04/CZ/DIR/05/2022

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 19.05.2022 r. zapytania w sprawie przyłączenia do sieci gazowej inwestycji polegającej na budowie 8 budynków wielorodzinnych (zgodnie z otrzymanym schematem):

4 budynków wielorodzinnych „21” – 21 mieszkań każdy budynek – 2 kotły 60 kW w budynku
łącznie = 480 kW

2 budynków wielorodzinnych „15” – 15 mieszkań każdy budynek – 1 kocioł 80 kW w budynku
łącznie = 160 kW

2 budynków wielorodzinnych „31” – 31 mieszkań każdy budynek – 2 kotły 80 kW w budynku
łącznie = 320 kW

która ma powstać na działce 1214/29 w miejscowości Czempiń ul. Borówko Stare, gm. Czempiń, informujemy, że **istnieje możliwość przyłączenia** w/w obiektów do istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia, która znajduje się w odległości ok. 15,0m od granicy działki nr 1214/29.

Podłączenie do istniejącej sieci gazowej wszystkich w/w obiektów wymaga wybudowania dodatkowo ok. 280,0 m sieci gazowej.

Realizacja przyłączenia do sieci gazowej nastąpi gdy **wystąpią** ekonomiczne warunki dostarczania paliw gazowych oraz po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Wnioskodawcą, a DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Z poważaniem

Arkadiusz Wajczak

Kierownik
ds. Inwestycji i Rozwoju Sieci
Gazowych

Załącznik:

1. Schemat obiektów.