

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Kościanie
64-000 Kościan
Ks. Bączkowskiego 5a



Urząd Gminy w Czempiniu
64-020 Czempień
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

ON-HK.903.51.2025

Ocena jakości wody

Ocena jakości wody

Załączniki:

- 1. Ocena jakości wody KW A Czempień Kolejowa do wiadomości.pdf
- 2. klauzula rodo.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny





Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie

Kościan, 25.02.2025 r.

ON-HK.903.51.2025

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 416)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 757)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: 109320/25/POZ z 21.02.2025 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 24.02.2025 r.), 118/2025 z 21.02.2025 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 24.02.2025 r.), wykonanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A z wodociągu publicznego Czempień Kolejowa (w punkcie zgodności: sieć – Piechanin 62 – Oczyszczalnia Ścieków), administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o., ul. Polna 2, 64-020 Czempień,

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Czempień Kolejowa**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w oparciu o przedstawione wyniki jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w wodociągu publicznym Czempin Kolejowa, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanym punkcie zgodności, ustalonym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o., ul. Polna 2, 64-020 Czempin z PPIS w Kościanie.

Sprawozdanie z badań nr: 109320/25/POZ z 21.02.2025 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium J. S. Hamilton Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, ul. Rzemieślnicza 9, 62-081 Przeźmierowo, natomiast sprawozdanie nr: 118/2025 z 21.02.2025 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o., ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Załącznik:

- Klauzula informacyjna dla osób których dane osobowe przetwarzamy

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kościanie

dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.
ul. Polna 2, 64-020 Czempin – list ZPO
2. Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Czempin
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempin – ePUAP

A.B./P.P.